



Zaaknummer : L/4140/002/2

Verslag opgesteld op 5/3/2004

Onderzoek uitgevoerd op : 23/02/2004.

Door de heer : N. LETAWE

Installatie adres :
Senatorlaan
LANGDORP

N.V. SOLIDE
Senatorlaan 10

3201 LANGDORP
T.a.v. Dhr. MARAITE FR.

VERSLAG VAN ONDERZOEK EN BEPROEVING VOLGENS NBN HD 1000 VAN STELLINGVLOER

1. Basis van ons onderzoek

Ons onderzoek is gebaseerd op de geharmoniseerde norm
- HD 1000 (1^{ste} editie , augustus 1993 I 09)

2. Voornaamste kenmerken van de vloeren

Constructeur - Invoerder : SOLIDE NV
Merk - type : SOLIDEck 720 – 820
Klasse : 1

Belastingseisen

Gelijk verdeelde last : 75 KN/m²
Last geconcentreerd op 500 x 500 mm² : 1,50 KN
Last geconcentreerd op 200 x 200 mm² : 1,00 KN

3. Onderzoek en beproevingen

Onderzoeksverslag van 23/2/2004 bevat 7 pagina's
Bijlage : 3 plannen

4. Besluit

De 2 types vloeren die onderzocht werden beantwoorden aan de vereisten zoals bepaald in de norm
HD 1000 § 5.2 voor klasse 1.
Ons onderzoek gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

Directeur der operaties,

N. LETAWE

De Directeur van de Externe Dienst voor
Technische Controles,

Ing. T. Depraeter