



Luik Rue Grand Vinâve - 61/63 - 4101 - Jemeppe
Tel. 04/234.17.00 - Fax 04/234.17.80

VERTROUWELIJK

BIC-vzw erkend door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

BTW.BE 406.671.312

Pagina 1/2

Zaaknummer: L/4140/001/2

Verslag opgesteld op 22.02.2006

Datum van onderzoek : 13.10.2005

Door de heer : Norbert LETAWE

Installatie adres :
NV SOLIDE
Senatorlaan 10
3210 LANGDORP

N.V. SOLIDE
Senatorlaan 10
3210 LANDORP
T.a.v. Dhr. Steven Casaer

VERSLAG VAN ONDERZOEK EN VOLGENDE PROEF **EN 12811-1 : 2003 VAN EEN VLOER VAN STEIGER**

1. Basis van ons reglementair onderzoek.

Ons onderzoek is gebaseerd op de volgende document van harmonisatie :

- EN 12811-1 : 2003.

2. Hoofdkenmerken van het toestel.

Constructeur - Invoerder : SOLIDE NV
Merk - Type : SOLIDEck / 60 / 420 en 520
Klasse : 3

Eisen van last

Gelijk verdeelde last : 2,00 KN/m²
Last geconcentreerd op 500 x 500 mm² : 1,50 KV
Last geconcentreerd op 200 x 200 mm² : 1,00 KN

3. Proeven en nazichten.

Onderzoeksverslag van 13/10/2005 bevat 8 pagina's
Bijlage : plan 06-00006 en 06-00007



4. Besluit.

Het 2 onderzochte soorten vloer beantwoordt aan de eisen van de proef die door de norm EN 12811-1 worden bepaald: 2003 § 6.1. Tabel 3 voor de klasse 3.
Ons onderzoek heeft geen aanleiding tot enige opmerking.

De Directeur van de Externe Dienst
voor Technische Controles,

Ing. T. Depraeter

OR : 1